

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-АТ.ПБ05.В.00989
(номер сертификата соответствия)

ТР 0629518
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Фирма "AGRU Kunststofftechnik GmbH" (Австрия). Адрес: А-4540 Bad Hall
(наименование и место-нахождение заявителя) Ing.-Pesendorfer-Strasse 31, Austria. Телефон +43(0)7258 790-0, факс +43(0)7258 3863,
e-mail:office@agru.at.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Фирма "AGRU Kunststofftechnik GmbH" (Австрия). Адрес: А-4540 Bad Hall, Ing.-Pesendorfer-Strasse 31, Austria. Телефон +43(0)7258 790-0, факс +43(0)7258 3863, e-mail:office@agru.at.
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ05 выдан 26.03.2009г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Кровельное покрытие AUSTROPLAN FPO ROOF LINER марки F VK. Серийный выпуск.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)
22 4600

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), группа горючести Г4 по ГОСТ 30244-94 (сильногорючее), группа воспламеняемости В3 по ГОСТ 30402-96 (легковоспламеняемое), группа распространения пламени РП1 по ГОСТ 51032-97 (нераспространяющее пламя по поверхности)
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
3920 10 890 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ 1. Протокол испытаний № М01097-ТР от 08.06.2010 г. Испытательный центр пожарной безопасности (ИЦ ПБ) «Пожполитест» АНО по сертификации «Электросерт», ССПБ.RU.ИН.061 от 26.03.2009г.
2. Акт о результатах анализа состояния производства № 970-ао от 16.03.2010 г. ОС «Пожполитест» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», ССПБ.RU.ПБ.05 от 26.03.2009 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 21.08.2010 по 20.08.2015



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

А.Н.Аксенов

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Г.С. Габриэлян